



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° Ma 06014 / 572969

Délivrée à:
Delivered to:

NEUTRONIC
34 rue de Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE
2074BA

Site de fabrication :
Factory :

Produit:
Product:

BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE
BAAS

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

NEUTRONIC

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

SBMA

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Type Ma - Classe II - IP30 - Tension assignée (V~/Hz) : 230/50
classe B - Autonomie nominale : 12 h
Durée d'alarme générale : 5 min

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : Ni-Cd 10 x 1,2V 0,6 Ah - SAFT 10VREAA 600
Ni-Cd 10 x 1,2V 0,6 Ah - RC600AA10AD
Ni-Cd 10 x 1,2V 0,6 Ah - GP GP60AAS10YMX
Maintenance de la licence MaMe 08115 / 572969 : nouveau routage des
pistes imprimées

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF C 48-150:1989

Documents pris en compte:
Relevant documents:

LCIE n°60043526-543309B - 73753-563834B - 82676-572543

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° Ma 06014 / 563920 du 2007-11-20

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2008-07-17

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

Michel BRENON
Directeur de la Certification
Certification Manager

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex.
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr
Société par actions simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174