



# Certificat

## Certificate

### SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

### COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
<b>Reconduction du 01/01/2010</b>
N° d'identification : <b>DM 006 A0</b>

**La Société :**  
**NEUTRONIC S.A.S**  
 34, rue Valengelier  
 ZAC de la Tuilerie  
 77500 CHELLES  
 France

<b>Date de fin de validité du</b>
<b>31/12/2011</b>

**Pour son usine de :**  
 CHELLES - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com), selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Déclencheur manuel d'alarme**  
 Référence commerciale : **4710R1**  
 Marque commerciale : **NEUTRONIC**  
 Type de produit : **A**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

#### Caractéristiques certifiées :

- |  |  |
|--|--|
| - Mode de fonctionnement :             | <b>Conventionnel</b>   |
| - Élément sensible :                   | <b>Réarmable</b>   |
| - Indication d'état d'alarme :         | <b>Oui</b>   |
| - Isolateur de court-circuit intégré : | <b>Non</b>   |
| - Type de liaison au système :         | <b>Filaire</b>   |
| - Divers :                             | <b>Protection contre les manœuvres accidentelles par volet transparent</b> |

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-11 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément à la Directive Produits de Construction (89/106/CEE).

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2011 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN



Ce certificat est constitué de 1 page

