



Certificat

Certificate

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Maintien du 01/01/2010
N° d'identification : ECS 037 C / CMSI 095 D-A0

La Société :
NEUTRONIC
 34, rue Valengelier
 ZAC de la Tuilerie
 77500 CHELLES
 France

Date de fin de validité du
31/12/2010

Pour son usine de :
 CROISSY BEAUBOURG - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Équipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie**
 Référence commerciale : **BAYA**
 Marque commerciale : **IXION**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF EN 54-2, NF S61-934, NF S61-935, NF S61-936 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable, en tant que matériel principal, à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- | | |
|---|--------------------------|
| - Mode de fonctionnement : | Conventionnel |
| - Nombre de circuits de détection : | 72 |
| - Nombre maximal de points de détection : | 256 |
| - Type de circuit de détection : | Ouvert |
| - Nombre maximal de points par circuit : | 32 |
| - Nombre de fonctions d'évacuation : | 1 |
| - Type de fonction d'évacuation : | UGA 1 |
| - Nombre de fonctions de mise en sécurité : | 2 |
| - Type de télécommande : | Rupture |
| - Nombre de lignes de télécommande : | 2 |
| - Autonomie déclarée : | 12 heures minimum |
| - Fonction extinction automatique : | Non |
| - Divers : | Néant |

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2010 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI. La validité de ce certificat a pour échéance la date d'obligation du marquage CE.



Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

Ce certificat est constitué de 1 page