



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : Sa 15076 / 809104**

Titulaire :  
License Holder:

NEUTRONIC  
34 rue Valengelier - ZAC de la Tuilerie  
77500 CHELLES  
FRANCE

Site de fabrication :  
Factory:

**NEUTRONIC (N°2074BA)**  
34 rue Valengelier - ZAC de la Tuilerie  
77500 CHELLES  
FRANCE

Produit :  
Product:

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation  
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

NEUTRONIC

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Gamme / Range : TESLA  
Référence / Reference : TT2b-L

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR n° 25343878- 809105 Version : 01  
TR n° 142784-688179B Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License Sa 15076 / 785662 du/of 19/04/2023. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 26/08/2025

Date de fin de validité / Expiry date:



Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**Sa 15076 / 809104**

**Caractéristiques / Characteristics :**

| Caractéristique / Characteristic                                                            | Valeur / Value                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type / Type                                                                                 | 2B BAAL Sa                                    |
| Tension assignée / Rated voltage                                                            | 230V                                          |
| Nature du courant / Nature of supply                                                        | ~                                             |
| Fréquence assignée / Rated frequency                                                        | 50hz                                          |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II                                            |
| Degré IP / IP degree                                                                        | IP40 ou IP42                                  |
| Degré IK / IK degree                                                                        | IK07                                          |
| Autonomie / Autonomy                                                                        | 72h                                           |
| Durée alarme générale / Alarm general time                                                  | 5 min                                         |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type                        | Ni-MH 1x (10x1,2V) / 600mAh - GP GPRHC063N002 |