

LCIE N° : Sa 15077 / 809104

Titulaire :
License Holder:NEUTRONIC
34 rue Valengelier - ZAC de la Tuilerie
77500 CHELLES
FRANCESite de fabrication :
Factory:NEUTRONIC (N°2074BA)
34 rue Valengelier - ZAC de la Tuilerie
77500 CHELLES
FRANCEProduit :
Product:Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency
EvacuationMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

NEUTRONIC

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:Gamme / Range : TESLA
Référence / Reference : TT2b-SaCaractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :
Relevant documents:TR n° 25343878- 809105 Version : 01
TR n° 142784-688179B Version : 01Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License Sa 15077 / 785662-A1 du/of 22/06/2023 Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the
standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 26/08/2025

Date de fin de validité / Expiry date:



Responsable Certification / Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license
Sa 15077 / 809104

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique / Characteristic	Valeur / Value
Type / Type	2B BAAS Sa
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP40 ou IP42
Degré IK / IK degree	IK07
Autonomie / Autonomy	72h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 1x (10x1,2V) / 600mAh - GP GPRHC063N002